



## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)**

#### **ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального планирования**

**Омск, 2020**

**Перечень таблиц**

Таблица 1.1. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-1 .....	4
Таблица 1.2. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-2 .....	5
Таблица 1.3. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-3 .....	6
Таблица 1.4. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-4 .....	7
Таблица 1.5. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-5 .....	8
Таблица 1.6. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-6 .....	9
Таблица 1.7. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-7 .....	10
Таблица 1.8. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-8 .....	11
Таблица 1.9. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-9 .....	12
Таблица 1.10. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-10 .....	13
Таблица 1.11. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-11 .....	14
Таблица 1.12. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-12 .....	15
Таблица 1.13. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 2-1 .....	16
Таблица 1.14. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-1 .....	17
Таблица 1.15. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-2 .....	18
Таблица 1.16. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-3 .....	19
Таблица 1.17. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-4 .....	20
Таблица 1.18. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-5 .....	21
Таблица 1.19. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-6 .....	22
Таблица 1.20. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-7 .....	23
Таблица 1.21. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-1 .....	24
Таблица 1.22. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-2 .....	25
Таблица 1.23. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-3 .....	26

Таблица 1.24. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-4 .....	27
Таблица 1.25. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-1 .....	28
Таблица 1.26. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-2 .....	29
Таблица 1.27. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-3 .....	30
Таблица 1.28. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-4 .....	31
Таблица 1.29. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-5 .....	32
Таблица 1.30. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-6 .....	33
Таблица 1.31. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-7 .....	34
Таблица 1.32. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-1 .....	35
Таблица 1.33. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-2 .....	36
Таблица 1.34. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-3 .....	37
Таблица 1.35. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-4 .....	38
Таблица 1.36. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 7-1 .....	39
Таблица 1.37. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 7-2 .....	40
Таблица 1.38. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 8-1 .....	41
Таблица 1.39. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 9-1 .....	42
Таблица 1.40. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 10-1 .....	43
Таблица 1.41. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 11-1 .....	44
Таблица 1.42. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-1 .....	45
Таблица 1.43. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-2 .....	46
Таблица 1.44. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-3 .....	47
Таблица 1.45. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 13-1 .....	48
Таблица 1.46. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 14-1 .....	49
Таблица 1.47. Характеристики застройки и тепловой нагрузки в целом по городу.....	50

Таблица 1.1. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2550286,667	2575475,67	2634570,32	2637741,32	2668963,32	2680033,32	2873140,32
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	206,06656	209,40205	212,18186	212,44416	213,665413	214,873503	221,0831029
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1730059,933	1741697,93	1775771,93	1775771,93	1806993,93	1806993,93	1972975,933
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	129,36846	129,95115	131,151	131,151	132,372253	132,372253	137,1289529
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и сокультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	636274,6	649825,6	674846,254	678017,254	678017,254	689087,254	716212,2536
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	50,2815	53,0343	54,61426	54,87656	54,87656	56,08465	57,53755
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	183952,1333	183952,133	183952,133	183952,133	183952,133	183952,133	183952,1333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166
Планируемый прирост, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	25189	59094,6536	3171	31222	11070	193107	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,33549	2,96041	0,2623	1,30025286	1,20809	6,2096	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	11638	34074	0	31222	0	165982	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,58269	1,38045	0	1,30025286	0	4,7567	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и сокультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	13551	25020,6536	3171	0	11070	27125	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,7528	1,57996	0,2623	0	1,20809	1,4529	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,1806	0	-0,079	0	0	-0,1841
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,1806	0	-0,079	0	0	-0,1841
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и сокультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2575475,667	2634570,32	2637741,32	2668963,32	2680033,32	2873140,32	2873140,32
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	209,40205	212,18186	212,44416	213,665413	214,873503	221,083103	220,8990029
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1741697,933	1775771,93	1775771,93	1806993,93	1806993,93	1972975,93	1972975,933
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	129,95115	131,151	131,151	132,372253	132,372253	137,128953	136,9448529
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и сокультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	649825,6	674846,254	678017,254	678017,254	689087,254	716212,254	716212,2536
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	53,0343	54,61426	54,87656	54,87656	56,08465	57,53755	57,53755
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	183952,1333	183952,133	183952,133	183952,133	183952,133	183952,133	183952,1333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166	26,4166

Таблица 1.2. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2272210,2	2323437,2	2345555,2	2371634,2	2371634,2	2393086,2	2393086,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	193,526136	197,149856	198,275096	201,806286	201,806286	202,413946	202,413946
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1502469,4	1539904,4	1561486,4	1569265,4	1569265,4	1590717,4	1590717,4
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	132,834136	134,223196	135,133836	135,532136	135,532136	136,139796	136,139796
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	634979,8	648771,8	649307,8	667607,8	667607,8	667607,8	667607,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	49,2685	51,50316	51,71776	54,85065	54,85065	54,85065	54,85065
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	134761	134761	134761	134761	134761	134761	134761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	51227	22118	26079	0	21452	0	0
		3,62372	1,12524	3,53119	0	0,60766	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	37435	21582	7779	0	21452	0	0
		1,38906	0,91064	0,3983	0	0,60766	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	13792	536	18300	0	0	0	0
		2,23466	0,2146	3,13289	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2323437,2	2345555,2	2371634,2	2371634,2	2393086,2	2393086,2	2393086,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	197,149856	198,275096	201,806286	201,806286	202,413946	202,413946	202,413946
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1539904,4	1561486,4	1569265,4	1569265,4	1590717,4	1590717,4	1590717,4
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	134,223196	135,133836	135,532136	135,532136	136,139796	136,139796	136,139796
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	648771,8	649307,8	667607,8	667607,8	667607,8	667607,8	667607,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	51,50316	51,71776	54,85065	54,85065	54,85065	54,85065	54,85065
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	134761	134761	134761	134761	134761	134761	134761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235	11,4235

Таблица 1.3. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1509558,613	1541167,61	1549739,61	1553069,61	1553069,61	1553069,61	1930414,613
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	130,22858	131,28258	131,63188	132,75678	132,69318	132,64638	145,18648
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	926253,7333	936857,733	944162,733	944162,733	944162,733	944162,733	1271972,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	71,56428	72,14408	72,43838	72,43838	72,37478	72,32798	82,39758
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	518503	539508	540775	544105	544105	544105	593640
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	44,7812	45,2554	45,3104	46,4353	46,4353	46,4353	48,9058
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	31609	8572	3330	0	0	377345	0
		1,1636	0,4961	1,1249	0	0	12,7475	0
- жилой фонд	- жилой фонд	10604	7305	0	0	0	327810	0
		0,6894	0,4411	0	0	0	10,277	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	21005	1267	3330	0	0	49535	0
		0,4742	0,055	1,1249	0	0	2,4705	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,1096	-0,1468	0	-0,0636	-0,0468	-0,2074	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,1096	-0,1468	0	-0,0636	-0,0468	-0,2074	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1541167,613	1549739,61	1553069,61	1553069,61	1553069,61	1930414,61	1930414,613
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	131,28258	131,63188	132,75678	132,69318	132,64638	145,18648	145,18648
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	936857,7333	944162,733	944162,733	944162,733	944162,733	1271972,73	1271972,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	72,14408	72,43838	72,43838	72,37478	72,32798	82,39758	82,39758
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	539508	540775	544105	544105	544105	593640	593640
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	45,2554	45,3104	46,4353	46,4353	46,4353	48,9058	48,9058
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88	64801,88
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831	13,8831

Таблица 1.4. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-4

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1805963,853	1830597,85	1830597,85	1846157,85	1852667,85	1852667,85	1852667,853
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	168,51912	170,95182	170,95182	172,24542	173,04585	173,04585	173,04585
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1383473	1399983	1399983	1399983	1406493	1406493	1406493
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	120,6986	122,3587	122,3587	122,3587	123,15913	123,15913	123,15913
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	215001,8533	215001,853	215001,853	230561,853	230561,853	230561,853	230561,8533
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,87862	18,87862	18,87862	20,17222	20,17222	20,17222	20,17222
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	207489	215613	215613	215613	215613	215613	215613
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	28,9419	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	24634	0	15560	6510	0	0	0
		2,4327	0	1,2936	0,80043	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	16510	0	0	6510	0	0	0
		1,6601	0	0	0,80043	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	15560	0	0	0	0
		0	0	1,2936	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	8124	0	0	0	0	0	0
		0,7726	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1830597,853	1830597,85	1846157,85	1852667,85	1852667,85	1852667,85	1852667,853
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	170,95182	170,95182	172,24542	173,04585	173,04585	173,04585	173,04585
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1399983	1399983	1399983	1406493	1406493	1406493	1406493
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	122,3587	122,3587	122,3587	123,15913	123,15913	123,15913	123,15913
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	215001,8533	215001,853	230561,853	230561,853	230561,853	230561,853	230561,8533
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,87862	18,87862	20,17222	20,17222	20,17222	20,17222	20,17222
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	215613	215613	215613	215613	215613	215613	215613
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145	29,7145

Таблица 1.5. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-5

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	692580	693812	693812	693812	693812	693812	693812
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	58,8427	58,84686	58,75286	58,65386	58,65386	58,65386	58,65386
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	470396	470396	470396	470396	470396	470396	470396
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	40,348	40,243	40,149	40,05	40,05	40,05	40,05
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	212780	214012	214012	214012	214012	214012	214012
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,5784	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	9404	9404	9404	9404	9404	9404	9404
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	1232	0	0	0	0	0	23770
		0,10916	0	0	0	0	0	0,8836
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	20470
		0	0	0	0	0	0	0,6755
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	1232	0	0	0	0	0	3300
		0,10916	0	0	0	0	0	0,2081
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,105	-0,094	-0,099	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,105	-0,094	-0,099	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	693812	693812	693812	693812	693812	693812	717582
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	58,84686	58,75286	58,65386	58,65386	58,65386	58,65386	59,53746
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	470396	470396	470396	470396	470396	470396	490866
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	40,243	40,149	40,05	40,05	40,05	40,05	40,7255
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	214012	214012	214012	214012	214012	214012	217312
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756	17,68756	17,89566
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	9404	9404	9404	9404	9404	9404	9404
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163	0,9163



Таблица 1.6. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-6

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2398045,867	2414614,47	2429763,47	2432653,47	2432653,47	2432653,47	2432653,467
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	202,7428	204,10726	204,73446	204,94224	204,94224	204,94224	204,94224
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1070142	1078352	1093501	1093501	1093501	1093501	1093501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	71,355	72,00286	72,63006	72,63006	72,63006	72,63006	72,63006
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	236706,8667	245065,467	245065,467	247955,467	247955,467	247955,467	247955,4667
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	26,1976	26,9142	26,9142	27,12198	27,12198	27,12198	27,12198
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	16568,6	15149	2890	0	0	165000	0
		1,36446	0,6272	0,20778	0	0	5,1145	0
- жилой фонд	- жилой фонд	8210	15149	0	0	0	150000	0
		0,64786	0,6272	0	0	0	4,32	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	8358,6	0	2890	0	0	15000	0
		0,7166	0	0,20778	0	0	0,7945	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-3611	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,3847	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-3611	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,3847	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2414614,467	2429763,47	2432653,47	2432653,47	2432653,47	2594042,47	2432653,467
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	204,10726	204,73446	204,94224	204,94224	204,94224	209,67204	204,94224
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1078352	1093501	1093501	1093501	1093501	1239890	1093501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	72,00286	72,63006	72,63006	72,63006	72,63006	76,56536	72,63006
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	245065,4667	245065,467	247955,467	247955,467	247955,467	262955,467	247955,4667
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	26,9142	26,9142	27,12198	27,12198	27,12198	27,91648	27,12198
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197	1091197
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902	105,1902

Таблица 1.7. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-7

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2053347	2072344	2072344	2072344	2079243	2081562,5	2081562,501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	143,25419	144,03879	144,03879	144,03879	144,39579	145,58579	145,58579
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	263435	270305	270305	270305	277204	277204	277204
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,5476	16,8322	16,8322	16,8322	17,1892	17,1892	17,1892
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	118675	118675	118675	118675	118675	118675	118675
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1671237	1683364	1683364	1683364	1683364	1685683,5	1685683,501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	118,30971	118,80971	118,80971	118,80971	118,80971	119,99971	119,99971
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	18997	0	0	6899	2319,50067	0	0
		0,7846	0	0	0,357	1,19	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	6870	0	0	6899	0	0	0
		0,2846	0	0	0,357	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	12127	0	0	0	2319,50067	0	0
		0,5	0	0	0	1,19	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2072344	2072344	2072344	2079243	2081562,5	2081562,5	2081562,501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	144,03879	144,03879	144,03879	144,39579	145,58579	145,58579	145,58579
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	270305	270305	270305	277204	277204	277204	277204
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,8322	16,8322	16,8322	17,1892	17,1892	17,1892	17,1892
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	118675	118675	118675	118675	118675	118675	118675
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688	8,39688
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1683364	1683364	1683364	1683364	1685683,5	1685683,5	1685683,501
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	118,80971	118,80971	118,80971	118,80971	119,99971	119,99971	119,99971

Таблица 1.8. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-8

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1228399,267	1236659,27	1239734,27	1262786,27	1262786,27	1260531,27	1260040,267
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	103,867859	104,238059	104,540339	105,494739	105,494739	105,293739	105,233739
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	172738,6667	172738,667	170743,667	193795,667	193795,667	191540,667	191049,6667
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,4151	11,4151	11,2043	12,1587	12,1587	11,9577	11,8977
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	509037	509037	514107	514107	514107	514107	514107
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,099217	17,099217	17,612297	17,612297	17,612297	17,612297	17,612297
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	546623,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	75,353542	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	8260	5070	23052	0	0	0	0
		0,3702	0,51308	0,9544	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	23052	0	0	0	0
		0	0	0,9544	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	5070	0	0	0	0	0
		0	0,51308	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	8260	0	0	0	0	0	0
		0,3702	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-1995	0	0	-2255	-491	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,2108	0	0	-0,201	-0,06	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-1995	0	0	-2255	-491	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,2108	0	0	-0,201	-0,06	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1236659,267	1239734,27	1262786,27	1262786,27	1260531,27	1260040,27	1260040,267
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	104,238059	104,540339	105,494739	105,494739	105,293739	105,233739	105,233739
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	172738,6667	170743,667	193795,667	193795,667	191540,667	191049,667	191049,6667
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,4151	11,2043	12,1587	12,1587	11,9577	11,8977	11,8977
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	509037	514107	514107	514107	514107	514107	514107
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,099217	17,612297	17,612297	17,612297	17,612297	17,612297	17,612297
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6	554883,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742	75,723742

Таблица 1.9. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-9

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	109463	114887	126478	126478	126478	126478	140078
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,2703	9,7861	10,6591	10,6591	10,6591	10,6591	11,3794
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	3503	2731	1975	1975	1975	1975	1975
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,4748	0,3744	0,2756	0,2756	0,2756	0,2756	0,2756
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	42654	45230	45230	45230	45230	45230	58830
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,6008	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4203
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	63306	66926	79273	79273	79273	79273	79273
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,1947	7,7117	8,6835	8,6835	8,6835	8,6835	8,6835
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	6196	12347	0	0	0	13600	0
		2,6162	0,9718	0	0	0	0,7203	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	2576	0	0	0	0	13600	0
		0,0992	0	0	0	0	0,7203	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	3620	12347	0	0	0	0	0
		2,517	0,9718	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-772	-756	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,1004	-0,0988	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-772	-756	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,1004	-0,0988	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	114887	126478	126478	126478	126478	140078	140078
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,7861	10,6591	10,6591	10,6591	10,6591	11,3794	11,3794
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	2731	1975	1975	1975	1975	1975	1975
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,3744	0,2756	0,2756	0,2756	0,2756	0,2756	0,2756
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	45230	45230	45230	45230	45230	58830	58830
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4203	2,4203
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	66926	79273	79273	79273	79273	79273	79273
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,7117	8,6835	8,6835	8,6835	8,6835	8,6835	8,6835

Таблица 1.10. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-10

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	91902	91902	91902	102647	102647	102647	102647
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,9434	10,9434	10,9434	12,14375	12,14375	12,14375	12,14375
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	75248	75248	75248	75248	75248	75248	75248
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	16654	16654	16654	27399	27399	27399	27399
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,2672	5,2672	5,2672	6,46755	6,46755	6,46755	6,46755
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	10745	0	0	0	0
		0	0	1,20035	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	10745	0	0	0	0
		0	0	1,20035	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	91902	91902	102647	102647	102647	102647	102647
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,9434	10,9434	12,14375	12,14375	12,14375	12,14375	12,14375
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	75248	75248	75248	75248	75248	75248	75248
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762	5,6762
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	16654	16654	27399	27399	27399	27399	27399
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,2672	5,2672	6,46755	6,46755	6,46755	6,46755	6,46755

Таблица 1.11. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-11

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	73611	73611	73611	73611	73611	73611	73611
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	397	397	397	397	397	397	397
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	73214	73214	73214	73214	73214	73214	73214
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	73611	73611	73611	73611	73611	73611	73611
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903	5,9903
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	397	397	397	397	397	397	397
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803	0,0803
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	73214	73214	73214	73214	73214	73214	73214
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91

Таблица 1.12. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 1-12

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	47189	47189	47189	47189	47189	47189	47189
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2	58014,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2	10825,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	47189	47189	47189	47189	47189	47189	47189
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733	2,0733

Таблица 1.13. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 2-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	6650801,365	6700278,37	6827031,24	6843128,24	6878016,24	6967309,24	7016279,236
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	577,56873	579,531204	587,108454	588,185144	591,274444	594,984344	596,3726443
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	5091148,645	5139079,65	5216945,52	5225013,52	5225013,52	5282388,52	5331358,516
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	436,50735	438,146824	441,006934	441,332724	441,332724	442,730524	444,1188243
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1239823,72	1241369,72	1290256,72	1298285,72	1333173,72	1365091,72	1365091,72
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	128,92868	129,25168	133,96882	134,71972	137,80902	140,12112	140,12112
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	319829	319829	319829	319829	319829	319829	319829
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	50278	126752,871	16295	34888	95518	51710	342164
		2,041474286	7,57725	1,09969	3,0893	4,4109	1,7064	10,6709
- жилой фонд	- жилой фонд	48732	77865,8708	8266	0	63600	51710	308370
		1,718474286	2,86011	0,34879	0	2,0988	1,7064	8,881
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	1546	48887	8029	34888	31918	0	33794
		0,323	4,71714	0,7509	3,0893	2,3121	0	1,7899
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-801	0	-198	0	-6225	-2740	-681
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,079	0	-0,023	0	-0,701	-0,3181	-0,1063
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-801	0	-198	0	-6225	-2740	-663
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,079	0	-0,023	0	-0,701	-0,3181	-0,1039
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	-18
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	-0,0024
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	6700278,365	6827031,24	6843128,24	6878016,24	6967309,24	7016279,24	7357762,236
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	579,5312043	587,108454	588,185144	591,274444	594,984344	596,372644	606,9372443
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	5139079,645	5216945,52	5225013,52	5225013,52	5282388,52	5331358,52	5639065,516
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	438,1468243	441,006934	441,332724	441,332724	442,730524	444,118824	452,8959243
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1241369,72	1290256,72	1298285,72	1333173,72	1365091,72	1365091,72	1398867,72
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	129,25168	133,96882	134,71972	137,80902	140,12112	140,12112	141,90862
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	319829	319829	319829	319829	319829	319829	319829
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327	12,1327



Таблица 1.14. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	381769,5333	380077,533	386879,533	386498,533	385517,533	385517,533	385517,5333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	36,362151	36,208151	37,733151	37,696151	37,603151	37,603151	37,603151
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	234872	233180	233180	232799	231818	231818	231818
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,574751	21,420751	21,420751	21,383751	21,290751	21,290751	21,290751
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	118988,5333	118988,533	125790,533	125790,533	125790,533	125790,533	125790,5333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,2785	11,2785	12,8035	12,8035	12,8035	12,8035	12,8035
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	27909	27909	27909	27909	27909	27909	27909
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	6802	0	0	0	0	0
		0	1,525	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	6802	0	0	0	0	0
		0	1,525	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-1692	0	-381	-981	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,154	0	-0,037	-0,093	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-1692	0	-381	-981	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,154	0	-0,037	-0,093	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	380077,5333	386879,533	386498,533	385517,533	385517,533	385517,533	385517,5333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	36,208151	37,733151	37,696151	37,603151	37,603151	37,603151	37,603151
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	233180	233180	232799	231818	231818	231818	231818
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,420751	21,420751	21,383751	21,290751	21,290751	21,290751	21,290751
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	118988,5333	125790,533	125790,533	125790,533	125790,533	125790,533	125790,5333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,2785	12,8035	12,8035	12,8035	12,8035	12,8035	12,8035
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	27909	27909	27909	27909	27909	27909	27909
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089	3,5089

Таблица 1.15. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1088987	1084397	1087140	1087140	1113483	1136455	1305394
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	81,1897	80,827208	80,908798	80,908798	82,122198	83,252298	90,290298
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	702181	697591	700334	700334	726677	724649	893588
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	51,6932	51,330708	51,412298	51,412298	52,625698	52,431698	59,469698
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	298695	298695	298695	298695	298695	323695	323695
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	22,2918	22,2918	22,2918	22,2918	22,2918	23,6159	23,6159
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	88111	88111	88111	88111	88111	88111	88111
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	6801	0	27114	25000	169400	164750
		0	0,4015	0	1,2804	1,3241	7,088	6,2299
- жилой фонд	- жилой фонд	0	6801	0	27114	0	169400	110000
		0	0,4015	0	1,2804	0	7,088	3,168
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	25000	0	54750
		0	0	0	0	1,3241	0	3,0619
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-4590	-4058	0	-771	-2028	-461	-494
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,362492	-0,31991	0	-0,067	-0,194	-0,05	-0,0656
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-4590	-4058	0	-771	-2028	-461	-494
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,362492	-0,31991	0	-0,067	-0,194	-0,05	-0,0656
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1084397	1087140	1087140	1113483	1136455	1305394	1469650
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	80,827208	80,908798	80,908798	82,122198	83,252298	90,290298	96,454598
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	697591	700334	700334	726677	724649	893588	1003094
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	51,330708	51,412298	51,412298	52,625698	52,431698	59,469698	62,572098
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	298695	298695	298695	298695	323695	323695	378445
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	22,2918	22,2918	22,2918	22,2918	23,6159	23,6159	26,6778
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	88111	88111	88111	88111	88111	88111	88111
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047	7,2047

Таблица 1.16. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1024119	1022746,5	1027947,5	1094147,5	1094917,5	1189728,5	1189214,5
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	84,0231	83,866044	84,09048	86,43558	86,520312	90,148202	90,091762
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	650135	648615	650866	713866	711810	789495	788981
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	53,8782	53,708844	53,69528	55,77428	55,529562	58,073052	58,016612
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	148697	148844,5	151794,5	154994,5	157820,5	174946,5	174946,5
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,3886	11,4009	11,6389	11,905	12,23445	13,31885	13,31885
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	225287	225287	225287	225287	225287	225287	225287
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	147,5	8291	66200	2826	95026	0	6000
		0,0123	0,569256	2,3451	0,32945	3,6551	0	0,3784
- жилой фонд	- жилой фонд	0	5341	63000	0	77900	0	0
		0	0,331256	2,079	0	2,5707	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	147,5	2950	3200	2826	17126	0	6000
		0,0123	0,238	0,2661	0,32945	1,0844	0	0,3784
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-1520	-3090	0	-2056	-215	-514	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,169356	-0,34482	0	-0,244718	-0,02721	-0,05644	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-1520	-3090	0	-2056	-215	-514	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,169356	-0,34482	0	-0,244718	-0,02721	-0,05644	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1022746,5	1027947,5	1094147,5	1094917,5	1189728,5	1189214,5	1195214,5
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	83,866044	84,09048	86,43558	86,520312	90,148202	90,091762	90,470162
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	648615	650866	713866	711810	789495	788981	788981
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	53,708844	53,69528	55,77428	55,529562	58,073052	58,016612	58,016612
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	148844,5	151794,5	154994,5	157820,5	174946,5	174946,5	180946,5
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,4009	11,6389	11,905	12,23445	13,31885	13,31885	13,69725
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	225287	225287	225287	225287	225287	225287	225287
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563	18,7563

Таблица 1.17. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-4

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1240007	1242957	1242957	1259070	1280540	1287140	1406232
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	88,450681	88,868781	88,868781	90,209281	91,098181	91,520281	95,633781
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1049875	1049875	1049875	1049875	1071345	1071345	1190437
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	68,084509	68,264609	68,264609	68,264609	69,153509	69,153509	73,267009
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	127726	130676	130676	146789	146789	153389	153389
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,268772	11,506772	11,506772	12,847272	12,847272	13,269372	13,269372
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	62406	62406	62406	62406	62406	62406	62406
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	2950	0	16113	21470	6600	119092	25900
		0,4181	0	1,3405	0,8889	0,4221	4,1135	1,3933
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	21470	0	119092	0
		0,1801	0	0	0,8889	0	4,1135	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	2950	0	16113	0	6600	0	25900
		0,238	0	1,3405	0	0,4221	0	1,3933
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1242957	1242957	1259070	1280540	1287140	1406232	1432132
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	88,868781	88,868781	90,209281	91,098181	91,520281	95,633781	97,027081
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1049875	1049875	1049875	1071345	1071345	1190437	1190437
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	68,264609	68,264609	68,264609	69,153509	69,153509	73,267009	73,267009
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	130676	130676	146789	146789	153389	153389	179289
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,506772	11,506772	12,847272	12,847272	13,269372	13,269372	14,662672
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	62406	62406	62406	62406	62406	62406	62406
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974	9,0974

Таблица 1.18. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-5

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	44239	44239	44239	44239	44239	44239	44239
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	10225	10225	10225	10225	10225	10225	10225
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	32549	32549	32549	32549	32549	32549	32549
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	44239	44239	44239	44239	44239	44239	44239
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796	6,1796
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	10225	10225	10225	10225	10225	10225	10225
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051	1,1051
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308	0,1308
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	32549	32549	32549	32549	32549	32549	32549
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437	4,9437

Таблица 1.19. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-6

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	165465	200554	219760	240390	282604	281212	280117
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,3397	20,22033	20,979946	22,503664	24,167073	24,020808	23,90722
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	61710	96799	116005	136635	178849	177457	176362
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,3527	8,23333	8,992946	10,516664	12,180073	12,033808	11,92022
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	86783	86783	86783	86783	86783	86783	86783
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	35089	19768	20904	43584	0	0	0
		1,88063	0,81971	1,55218	1,8073	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	35089	19768	20904	43584	0	0	0
		1,88063	0,81971	1,55218	1,8073	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-562	-274	-1370	-1392	-1095	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,060094	-0,028462	-0,143891	-0,146265	-0,113588	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-562	-274	-1370	-1392	-1095	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,060094	-0,028462	-0,143891	-0,146265	-0,113588	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	200554	219760	240390	282604	281212	280117	280117
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,22033	20,979946	22,503664	24,167073	24,020808	23,90722	23,90722
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	96799	116005	136635	178849	177457	176362	176362
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,23333	8,992946	10,516664	12,180073	12,033808	11,92022	11,92022
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	86783	86783	86783	86783	86783	86783	86783
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401	11,1401
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469	0,8469

Таблица 1.20. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 3-7

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	92,8041	92,8041	92,8041	96,7041	96,7041	96,7041	96,7041
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	201	201	201	201	201	201	201
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	92,1991	92,1991	92,1991	96,0991	96,0991	96,0991	96,0991
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	3,9	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	3,9	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697	1727697
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	92,8041	92,8041	96,7041	96,7041	96,7041	96,7041	96,7041
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	201	201	201	201	201	201	201
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496	1727496
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	92,1991	92,1991	96,0991	96,0991	96,0991	96,0991	96,0991

Таблица 1.21. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3238097,733	3345901,73	3437280,73	3498649,73	3499709,73	3499709,73	3715974,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	273,75122	283,845551	290,427591	294,163331	294,273031	294,273031	302,7339814
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1358669,133	1426418,13	1469855,13	1485437,13	1485437,13	1485437,13	1656682,133
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	97,91325	102,15847	104,66638	105,33749	105,33749	105,33749	110,94294
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1773879,6	1813934,6	1861876,6	1907663,6	1908723,6	1908723,6	1953743,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	145,89117	151,740281	155,814411	158,879041	158,988741	158,988741	161,8442414
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	105549	105549	105549	105549	105549	105549	105549
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	107804	91379	61369	1060	0	217220	387300
		10,09433143	6,58204	3,73574	0,1097	0	8,5381	14,0628
- жилой фонд	- жилой фонд	67749	43437	15582	0	0	172200	281000
		4,24522	2,50791	0,67111	0	0	5,6826	8,0928
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	40055	47942	45787	1060	0	45020	106300
		5,849111429	4,07413	3,06463	0,1097	0	2,8555	5,97
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-955	-227
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,07715	-0,028
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-955	-227
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,07715	-0,028
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3345901,733	3437280,73	3498649,73	3499709,73	3499709,73	3715974,73	4103047,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	283,8455514	290,427591	294,163331	294,273031	294,273031	302,733981	316,7687814
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1426418,133	1469855,13	1485437,13	1485437,13	1485437,13	1656682,13	1937455,133
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	102,15847	104,66638	105,33749	105,33749	105,33749	110,94294	119,00774
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1813934,6	1861876,6	1907663,6	1908723,6	1908723,6	1953743,6	2060043,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	151,7402814	155,814411	158,879041	158,988741	158,988741	161,844241	167,8142414
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	105549	105549	105549	105549	105549	105549	105549
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468	29,9468



Таблица 1.22. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3154198,467	3225676,49	3272030,49	3339680,49	3391266,49	3439371,49	3462089,486
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	242,860889	250,002093	252,991633	257,792333	259,978353	261,985973	263,3041733
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1874662,267	1917385,27	1947561,27	1999237,27	2047434,27	2095539,27	2095539,267
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	131,075539	133,720053	135,025933	137,893993	139,906613	141,914233	141,9142333
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1251021,2	1279776,22	1295954,22	1311928,22	1315317,22	1315317,22	1338035,219
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	106,91205	111,40874	113,0924	115,02504	115,19844	115,19844	116,51664
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	28515	28515	28515	28515	28515	28515	28515
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	72027,01948	46354	67650	51964	48575	22718	0
		7,214204286	2,98954	4,8007	2,22302	2,04962	1,3182	0
- жилой фонд	- жилой фонд	43272	30176	51676	48575	48575	0	0
		2,717514286	1,30588	2,86806	2,04962	2,04962	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	28755,01948	16178	15974	3389	0	22718	0
		4,49669	1,68366	1,93264	0,1734	0	1,3182	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-549	0	0	-378	-470	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,073	0	0	-0,037	-0,042	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-549	0	0	-378	-470	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,073	0	0	-0,037	-0,042	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3225676,486	3272030,49	3339680,49	3391266,49	3439371,49	3462089,49	3462089,486
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	250,0020933	252,991633	257,792333	259,978353	261,985973	263,304173	263,3041733
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1917385,267	1947561,27	1999237,27	2047434,27	2095539,27	2095539,27	2095539,267
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	133,7200533	135,025933	137,893993	139,906613	141,914233	141,914233	141,9142333
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1279776,219	1295954,22	1311928,22	1315317,22	1315317,22	1338035,22	1338035,219
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	111,40874	113,0924	115,02504	115,19844	115,19844	116,51664	116,51664
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	28515	28515	28515	28515	28515	28515	28515
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733	4,8733

Таблица 1.23. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1063078,64	1133595,64	1240612,64	1315326,6	1388718,6	1436762,6	1517688,603
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	85,49147	88,87559	95,08201	99,65279	104,05424	106,95879	111,26789
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	589091,7867	658110,787	747431,787	809295,75	876011,75	924055,75	1001535,75
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	43,19711	46,32282	50,84822	54,3733	58,15903	61,06358	65,48268
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	413124,64	414622,64	432318,64	445168,64	451844,64	451844,64	466964,64
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	33,26296	33,36297	35,04399	36,08969	36,70541	36,70541	37,67031
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	60862,21333	60862,2133	60862,2133	60862,2133	60862,2133	60862,2133	49188,21333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,0314	9,1898	9,1898	9,1898	9,1898	9,1898	8,1149
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	70517	107017	76153,9631	73392	48044	93352	4650
		3,38412	6,20642	4,71678	4,40145	2,90455	5,4343	0,453
- жилой фонд	- жилой фонд	69019	89321	63303,9631	66716	48044	77480	0
		3,12571	4,5254	3,67108	3,78573	2,90455	4,4191	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	1498	17696	12850	6676	0	15872	4650
		0,10001	1,68102	1,0457	0,61572	0	1,0152	0,453
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0,1584	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	-1440	0	0	-12426	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	-0,146	0	0	-1,1252	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	-1440	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	-0,146	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-752	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,0503	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-11674	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-1,0749	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1133595,64	1240612,64	1315326,6	1388718,6	1436762,6	1517688,6	1522338,603
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	88,87559	95,08201	99,65279	104,05424	106,95879	111,26789	111,72089
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	658110,7867	747431,787	809295,75	876011,75	924055,75	1001535,75	1001535,75
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	46,32282	50,84822	54,3733	58,15903	61,06358	65,48268	65,48268
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	414622,64	432318,64	445168,64	451844,64	451844,64	466964,64	471614,64
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	33,36297	35,04399	36,08969	36,70541	36,70541	37,67031	38,12331
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	60862,21333	60862,2133	60862,2133	60862,2133	60862,2133	49188,2133	49188,21333
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,1898	9,1898	9,1898	9,1898	9,1898	8,1149	8,1149

Таблица 1.24. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 4-4

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2380568,507	2432999,51	2460887,51	2498610,51	2509292,51	2552107,51	2821608,507
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	185,3029	187,83742	189,37142	191,3413	192,05719	193,91769	204,52336
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1750519,507	1802950,51	1830838,51	1868561,51	1879243,51	1922058,51	2191559,507
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	132,5736	135,10812	136,64212	138,612	139,32789	141,18839	151,79406
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	562955	562955	562955	562955	562955	562955	562955
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	67094	67094	67094	67094	67094	67094	67094
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	52431	27888	37723	10682	45266	269501	212450
		2,53452	1,534	1,96988	0,71589	2,047	10,60567	7,8041
- жилой фонд	- жилой фонд	52431	27888	37723	10682	45266	269501	147600
		2,53452	1,534	1,96988	0,71589	2,047	10,60567	4,2509
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	64850
		0	0	0	0	0	0	3,5532
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	-2451	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	-0,1865	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	-2451	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	-0,1865	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2432999,507	2460887,51	2498610,51	2509292,51	2552107,51	2821608,51	3034058,507
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	187,83742	189,37142	191,3413	192,05719	193,91769	204,52336	212,32746
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1802950,507	1830838,51	1868561,51	1879243,51	1922058,51	2191559,51	2339159,507
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	135,10812	136,64212	138,612	139,32789	141,18839	151,79406	156,04496
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	562955	562955	562955	562955	562955	562955	627805
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431	51,9842
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	67094	67094	67094	67094	67094	67094	67094
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983	4,2983

Таблица 1.25. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	847714	914652	918992	1123290	1237751	1312989	1664861
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	69,9476	78,16256	78,89296	91,55162	100,63086	106,25355	122,60127
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	672212,2	722602,2	721916,2	890716,2	956294,2	971992,2	1300810,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	55,22965	59,20801	59,16801	67,98217	71,52092	72,55811	87,11239
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	72340,8	88888,8	93914,8	129412,8	178295,8	237835,8	260889,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,61747	12,85407	13,62447	17,46897	23,00946	27,59496	29,3884
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	103161	103161	103161	103161	103161	103161	103161
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	66938	5026	204298	114461	75238	351872	237919
		8,21496	0,7704	12,65866	9,07924	5,62269	16,34772	8,9452
- жилой фонд	- жилой фонд	50390	0	168800	65578	15698	328818	210743
		3,97836	0	8,81416	3,53875	1,03719	14,55428	6,9545
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	16548	5026	35498	48883	59540	23054	27176
		4,2366	0,7704	3,8445	5,54049	4,5855	1,79344	1,9907
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-686	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,04	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-686	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,04	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	914652	918992	1123290	1237751	1312989	1664861	1902780
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	78,16256	78,89296	91,55162	100,63086	106,25355	122,60127	131,54647
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	722602,2	721916,2	890716,2	956294,2	971992,2	1300810,2	1511553,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	59,20801	59,16801	67,98217	71,52092	72,55811	87,11239	94,06689
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	88888,8	93914,8	129412,8	178295,8	237835,8	260889,8	288065,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,85407	13,62447	17,46897	23,00946	27,59496	29,3884	31,3791
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	103161	103161	103161	103161	103161	103161	103161
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048	6,10048

Таблица 1.26. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	974867,8	980920,8	999820,8	1030563,8	1030027,8	1065527,8	1065527,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	78,81115	79,43055	80,40865	81,99965	81,94665	83,28345	83,28345
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	572819	572819	591719	622462	621926	651926	651926
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	50,018	50,018	50,9961	52,5871	52,5341	53,5241	53,5241
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	205135	211188	211188	211188	211188	216688	216688
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,71915	17,33855	17,33855	17,33855	17,33855	17,68535	17,68535
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	6053	18900	30743	0	35500	0	23600
		0,6194	0,9781	1,591	0	1,3368	0	0,6796
- жилой фонд	- жилой фонд	0	18900	30743	0	30000	0	23600
		0	0,9781	1,591	0	0,99	0	0,6796
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	6053	0	0	0	5500	0	0
		0,6194	0	0	0	0,3468	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	-536	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	-0,053	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	-536	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	-0,053	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	980920,8	999820,8	1030563,8	1030027,8	1065527,8	1065527,8	1089127,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	79,43055	80,40865	81,99965	81,94665	83,28345	83,28345	83,96305
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	572819	591719	622462	621926	651926	651926	675526
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	50,018	50,9961	52,5871	52,5341	53,5241	53,5241	54,2037
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	211188	211188	211188	211188	216688	216688	216688
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,33855	17,33855	17,33855	17,33855	17,68535	17,68535	17,68535
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8	196913,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074	12,074

Таблица 1.27. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	582807,9	581717,9	586929,9	623855,9	650698,9	765735,9	832469,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	47,7244	47,5904	48,07769	49,7292	50,94118	55,223258	57,377348
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	415387	414297	419509	454149	480992	582829	649563
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	37,4887	37,3547	37,84199	39,29358	40,50556	43,955238	46,109328
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	152760,9	152760,9	152760,9	155046,9	155046,9	168246,9	168246,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,856	7,856	7,856	8,05592	8,05592	8,88832	8,88832
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	14660	14660	14660	14660	14660	14660	14660
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	5782	36926	26843	115463	68385	282450
		0	0,55429	1,65151	1,21198	4,32709	2,37129	10,275
- жилой фонд	- жилой фонд	0	5782	34640	26843	102263	68385	195000
		0	0,55429	1,45159	1,21198	3,49469	2,37129	5,6161
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	2286	0	13200	0	87450
		0	0	0,19992	0	0,8324	0	4,6589
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-1090	-570	0	0	-426	-1651	-305
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,134	-0,067	0	0	-0,045012	-0,2172	-0,0166
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-1090	-570	0	0	-426	-1651	-305
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,134	-0,067	0	0	-0,045012	-0,2172	-0,0166
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	581717,9	586929,9	623855,9	650698,9	765735,9	832469,9	1114614,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	47,5904	48,07769	49,7292	50,94118	55,223258	57,377348	67,635748
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	414297	419509	454149	480992	582829	649563	844258
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	37,3547	37,84199	39,29358	40,50556	43,955238	46,109328	51,708828
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	152760,9	152760,9	155046,9	155046,9	168246,9	168246,9	255696,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,856	7,856	8,05592	8,05592	8,88832	8,88832	13,54722
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	14660	14660	14660	14660	14660	14660	14660
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797	2,3797

Таблица 1.28. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-4

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	889683,6	889683,6	889683,6	896148,6	893882,6	893882,6	893510,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	81,8465	81,8465	81,8465	82,1471	81,9271	81,9271	81,8291
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	732305,7	732305,7	732305,7	731400,7	729134,7	729134,7	728762,7
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	66,4584	66,4584	66,4584	66,3414	66,1214	66,1214	66,0234
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	142215,9	142215,9	142215,9	149585,9	149585,9	149585,9	149585,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	13,9696	13,9696	13,9696	14,3872	14,3872	14,3872	14,3872
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	15162	15162	15162	15162	15162	15162	15162
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	7370	0	0	0	0
		0	0	0,4176	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	7370	0	0	0	0
		0	0	0,4176	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	-905	-2266	0	-372	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	-0,117	-0,22	0	-0,098	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	-905	-2266	0	-372	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	-0,117	-0,22	0	-0,098	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	889683,6	889683,6	896148,6	893882,6	893882,6	893510,6	893510,6
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	81,8465	81,8465	82,1471	81,9271	81,9271	81,8291	81,8291
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	732305,7	732305,7	731400,7	729134,7	729134,7	728762,7	728762,7
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	66,4584	66,4584	66,3414	66,1214	66,1214	66,0234	66,0234
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	142215,9	142215,9	149585,9	149585,9	149585,9	149585,9	149585,9
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	13,9696	13,9696	14,3872	14,3872	14,3872	14,3872	14,3872
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	15162	15162	15162	15162	15162	15162	15162
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185

Таблица 1.29. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-5

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	350472	350472	350472	350472	350472	350472	350472
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	361	361	361	361	361	361	361
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	31769	31769	31769	31769	31769	31769	31769
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	318342	318342	318342	318342	318342	318342	318342
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	350472	350472	350472	350472	350472	350472	350472
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	361	361	361	361	361	361	361
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	31769	31769	31769	31769	31769	31769	31769
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752	2,752
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	318342	318342	318342	318342	318342	318342	318342
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134	21,8134



Таблица 1.30. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-6

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	79643	79643	99900	101847	101847	101847	101847
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,6864	7,6864	8,63641	8,77212	8,77212	8,77212	8,77212
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	58102	58102	78359	80306	80306	80306	80306
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,0169	6,0169	6,96691	7,10262	7,10262	7,10262	7,10262
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	11631	11631	11631	11631	11631	11631	11631
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	9910	9910	9910	9910	9910	9910	9910
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	20257	1947	0	0	0	0
		0	0,95001	0,13571	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	20257	1947	0	0	0	0
		0	0,95001	0,13571	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	79643	99900	101847	101847	101847	101847	101847
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,6864	8,63641	8,77212	8,77212	8,77212	8,77212	8,77212
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	58102	78359	80306	80306	80306	80306	80306
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,0169	6,96691	7,10262	7,10262	7,10262	7,10262	7,10262
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	11631	11631	11631	11631	11631	11631	11631
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695	1,1695
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	9910	9910	9910	9910	9910	9910	9910
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 1.31. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 5-7

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	28503	28924	32817	38055	38055	38055	38055
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,7682	2,7844	3,05583	3,50048	3,50048	3,50048	3,50048
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	22473	22894	26787	28247	28247	28247	28247
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,2203	2,2365	2,50793	2,60972	2,60972	2,60972	2,60972
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	6030	6030	6030	9808	9808	9808	9808
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,5479	0,5479	0,5479	0,89076	0,89076	0,89076	0,89076
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	421	3893	5238	0	0	0	4180
		0,0162	0,27143	0,44465	0	0	0	0,2674
- жилой фонд	- жилой фонд	421	3893	1460	0	0	0	0
		0,0162	0,27143	0,10179	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	3778	0	0	0	4180
		0	0	0,34286	0	0	0	0,2674
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	28924	32817	38055	38055	38055	38055	42235
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,7844	3,05583	3,50048	3,50048	3,50048	3,50048	3,76788
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	22894	26787	28247	28247	28247	28247	28247
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,2365	2,50793	2,60972	2,60972	2,60972	2,60972	2,60972
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	6030	6030	9808	9808	9808	9808	13988
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,5479	0,5479	0,89076	0,89076	0,89076	0,89076	1,15816
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.32. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2276731,133	2283773,13	2322296,75	2351905,75	2448225,75	2500837,75	3090699,75
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	201,61912	202,30117	205,09727	207,07622	219,1703	222,45566	244,05636
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1708298,733	1708298,73	1738508,73	1761012,73	1793937,73	1812437,73	2332769,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	143,4979	143,4979	145,4191	146,58725	148,38533	148,99583	166,16683
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	322119,4	329161,4	337475,017	344580,017	407975,017	442087,017	511617,0169
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	36,29272	36,97477	37,84967	38,66047	48,95647	51,63133	56,06103
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	246313	246313	246313	246313	246313	246313	246313
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	7042	38523,6169	29609	96320	52612	589862	752757
		0,68205	2,7961	1,97895	12,09408	3,28536	21,6007	25,7061
- жилой фонд	- жилой фонд	0	30210	22504	32925	18500	520332	590317
		0	1,9212	1,16815	1,79808	0,6105	17,171	17,0012
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	7042	8313,61689	7105	63395	34112	69530	162440
		0,68205	0,8749	0,8108	10,296	2,67486	4,4297	8,7049
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	2283773,133	2322296,75	2351905,75	2448225,75	2500837,75	3090699,75	3843456,75
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	202,30117	205,09727	207,07622	219,1703	222,45566	244,05636	269,76246
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	1708298,733	1738508,73	1761012,73	1793937,73	1812437,73	2332769,73	2923086,733
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	143,4979	145,4191	146,58725	148,38533	148,99583	166,16683	183,16803
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	329161,4	337475,017	344580,017	407975,017	442087,017	511617,017	674057,0169
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	36,97477	37,84967	38,66047	48,95647	51,63133	56,06103	64,76593
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	246313	246313	246313	246313	246313	246313	246313
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285	21,8285

Таблица 1.33. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	5759866,44	6046369,73	6378677,53	6534410,53	6663306,53	6830435,53	7014758,216
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	455,23331	470,07156	486,51378	494,50737	505,82309	514,56844	521,62315
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	4581254,333	4842978,33	5143250,08	5283957,08	5380484,08	5515663,08	5699985,765
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	334,97941	346,8791	360,34145	367,08574	371,78546	378,20307	385,25778
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1043764,107	1068543,4	1100579,45	1115605,45	1147974,45	1179924,45	1179924,451
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	103,4904	106,42896	109,40883	110,65813	117,27413	119,60187	119,60187
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	134848	134848	134848	134848	134848	134848	134848
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	286503,2933	332307,793	155733	128896	167129	184322,69	61552
		14,83825	16,44222	7,99359	11,31572	8,74535	7,05471	3,1896
- жилой фонд	- жилой фонд	261724	300271,742	140707	96527	135179	184322,69	61552
		11,89969	13,46235	6,74429	4,69972	6,41761	7,05471	3,1896
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	24779,2933	32036,0508	15026	32369	31950	0	0
		2,93856	2,97987	1,2493	6,616	2,32774	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	6046369,733	6378677,53	6534410,53	6663306,53	6830435,53	7014758,22	7076310,216
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	470,07156	486,51378	494,50737	505,82309	514,56844	521,62315	524,81275
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	4842978,333	5143250,08	5283957,08	5380484,08	5515663,08	5699985,77	5761537,765
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	346,8791	360,34145	367,08574	371,78546	378,20307	385,25778	388,44738
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	1068543,4	1100579,45	1115605,45	1147974,45	1179924,45	1179924,45	1179924,451
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	106,42896	109,40883	110,65813	117,27413	119,60187	119,60187	119,60187
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	134848	134848	134848	134848	134848	134848	134848
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635	16,7635

Таблица 1.34. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	98566	98566	105436,515	105436,515	104852,515	104852,515	104852,5152
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,568	5,568	6,6691	6,6691	6,6321	6,6321	6,6321
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	10284	10284	9704	9704	9120	9120	9120
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,642	0,642	0,605	0,605	0,568	0,568	0,568
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	11846	11846	19296,5152	19296,5152	19296,5152	19296,5152	19296,51515
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,066	1,066	2,2041	2,2041	2,2041	2,2041	2,2041
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	76436	76436	76436	76436	76436	76436	76436
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	7450,51515	0	0	0	0	0
		0	1,1381	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	7450,51515	0	0	0	0	0
		0	1,1381	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-580	0	-584	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,037	0	-0,037	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	-580	0	-584	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	-0,037	0	-0,037	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	98566	105436,515	105436,515	104852,515	104852,515	104852,515	104852,5152
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,568	6,6691	6,6691	6,6321	6,6321	6,6321	6,6321
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	10284	9704	9704	9120	9120	9120	9120
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,642	0,605	0,605	0,568	0,568	0,568	0,568
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	11846	19296,5152	19296,5152	19296,5152	19296,5152	19296,5152	19296,51515
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,066	2,2041	2,2041	2,2041	2,2041	2,2041	2,2041
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	76436	76436	76436	76436	76436	76436	76436
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86

Таблица 1.35. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 6-4

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	381143	392712	410056	421625	435889	574851	883111
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,7993	21,2782	22,66969	23,14859	24,23741	31,12595	42,69725
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	3210	14779	26348	37917	40661	133673	395991
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,1339	0,6128	1,0917	1,5706	1,67102	5,66206	14,31856
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	370249	370249	376024	376024	387544	433494	479436
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,2773	20,2773	21,18989	21,18989	22,17829	25,07579	27,99059
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	11569	17344	11569	14264	138962	308260	331435
		0,4789	1,39149	0,4789	1,08882	6,88854	11,5713	12,5662
- жилой фонд	- жилой фонд	11569	11569	11569	2744	93012	262318	207862
		0,4789	0,4789	0,4789	0,10042	3,99104	8,6565	5,9864
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	5775	0	11520	45950	45942	123573
		0	0,91259	0	0,9884	2,8975	2,9148	6,5798
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	392712	410056	421625	435889	574851	883111	1214546
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,2782	22,66969	23,14859	24,23741	31,12595	42,69725	55,26345
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	14779	26348	37917	40661	133673	395991	603853
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,6128	1,0917	1,5706	1,67102	5,66206	14,31856	20,30496
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	370249	376024	376024	387544	433494	479436	603009
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,2773	21,18989	21,18989	22,17829	25,07579	27,99059	34,57039
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881	0,3881

Таблица 1.36. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 7-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1117128	1139939	1162792	1177066	1176496	1197902	1288342
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	86,019	87,19249	88,43889	89,33449	89,27428	90,62418	94,36838
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	556121,8	578114,8	598988,8	608262,8	607692,8	607692,8	698132,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	45,284	46,39142	47,47162	47,95152	47,89131	47,89131	51,63551
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	228235,2	229053,2	231032,2	236032,2	236032,2	257438,2	257438,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	19,1314	19,19747	19,36367	19,77937	19,77937	21,12927	21,12927
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	332771	332771	332771	332771	332771	332771	332771
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	23385	22853	14274	0	21406	90440	0
		1,23387	1,2464	0,8956	0	1,3499	3,7442	0
- жилой фонд	- жилой фонд	22567	20874	9274	0	0	90440	0
		1,1678	1,0802	0,4799	0	0	3,7442	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	818	1979	5000	0	21406	0	0
		0,06607	0,1662	0,4157	0	1,3499	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-574	0	0	-570	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,06038	0	0	-0,06021	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-574	0	0	-570	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,06038	0	0	-0,06021	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1139939	1162792	1177066	1176496	1197902	1288342	1288342
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	87,19249	88,43889	89,33449	89,27428	90,62418	94,36838	94,36838
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	578114,8	598988,8	608262,8	607692,8	607692,8	698132,8	698132,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	46,39142	47,47162	47,95152	47,89131	47,89131	51,63551	51,63551
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	229053,2	231032,2	236032,2	236032,2	257438,2	257438,2	257438,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	19,19747	19,36367	19,77937	19,77937	21,12927	21,12927	21,12927
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	332771	332771	332771	332771	332771	332771	332771
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036	21,6036

Таблица 1.37. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 7-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	579291,2	589995,2	588259,2	586716,2	593568,2	593568,2	593568,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	54,5205	55,161391	54,979581	54,812551	55,070631	55,070631	55,070631
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	430584,4	437217,4	435481,4	433938,4	440790,4	440790,4	440790,4
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	41,3562	41,606461	41,424651	41,257621	41,515701	41,515701	41,515701
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	96859,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,1282	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	51847	51847	51847	51847	51847	51847	51847
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	10992	0	0	7300	0	0	0
		0,686611	0	0	0,3023	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	6921	0	0	7300	0	0	0
		0,295981	0	0	0,3023	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	4071	0	0	0	0	0	0
		0,39063	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-288	-1736	-1543	-448	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,04572	-0,18181	-0,16703	-0,04422	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-288	-1736	-1543	-448	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,04572	-0,18181	-0,16703	-0,04422	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	589995,2	588259,2	586716,2	593568,2	593568,2	593568,2	593568,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	55,161391	54,979581	54,812551	55,070631	55,070631	55,070631	55,070631
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	437217,4	435481,4	433938,4	440790,4	440790,4	440790,4	440790,4
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	41,606461	41,424651	41,257621	41,515701	41,515701	41,515701	41,515701
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8	100930,8
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883	10,51883
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	51847	51847	51847	51847	51847	51847	51847
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361	3,0361



Таблица 1.38. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 8-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	142590,66	149074,66	149074,66	153169,66	153169,66	153169,66	153169,66
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	14,9976	15,45177	15,45177	15,661563	15,661563	15,661563	15,661563
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	98781,66	98781,66	98781,66	102876,66	102876,66	102876,66	102876,66
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,873	10,873	10,873	11,082793	11,082793	11,082793	11,082793
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	26288	32772	32772	32772	32772	32772	32772
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,5476	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	17521	17521	17521	17521	17521	17521	17521
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	6484	0	4095	0	0	0	0
		0,45417	0	0,209793	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	4095	0	0	0	0
		0	0	0,209793	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	6484	0	0	0	0	0	0
		0,45417	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	149074,66	149074,66	153169,66	153169,66	153169,66	153169,66	153169,66
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	15,45177	15,45177	15,661563	15,661563	15,661563	15,661563	15,661563
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	98781,66	98781,66	102876,66	102876,66	102876,66	102876,66	102876,66
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	10,873	10,873	11,082793	11,082793	11,082793	11,082793	11,082793
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	32772	32772	32772	32772	32772	32772	32772
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177	3,00177
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	17521	17521	17521	17521	17521	17521	17521
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577

Таблица 1.39. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 9-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	154829	155515	155515	162103	162103	162103	162103
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	14,5023	14,55752	14,55752	15,17434	15,17434	15,17434	15,17434
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	41555	41555	41555	48143	48143	48143	48143
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,4486	4,4486	4,4486	5,06542	5,06542	5,06542	5,06542
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	84512	85198	85198	85198	85198	85198	85198
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,8351	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	28762	28762	28762	28762	28762	28762	28762
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	686	0	6588	0	0	0	0
		0,05522	0	0,61682	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	6588	0	0	0	0
		0	0	0,61682	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	686	0	0	0	0	0	0
		0,05522	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	155515	155515	162103	162103	162103	162103	162103
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	14,55752	14,55752	15,17434	15,17434	15,17434	15,17434	15,17434
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	41555	41555	48143	48143	48143	48143	48143
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,4486	4,4486	5,06542	5,06542	5,06542	5,06542	5,06542
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	85198	85198	85198	85198	85198	85198	85198
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032	6,89032
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	28762	28762	28762	28762	28762	28762	28762
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186	3,2186

Таблица 1.40. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 10-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3258979,323	3262568,32	3280943,07	3297943,07	3297943,07	3297943,07	3297943,071
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	281,74045	281,89575	283,13035	284,46825	284,46825	284,46825	284,46825
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	23344	23344	23344	23344	23344	23344	23344
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	190311,0667	193775,067	196899,309	196899,309	196899,309	196899,309	196899,3091
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,2955	18,4198	18,5229	18,5229	18,5229	18,5229	18,5229
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	3045324,256	3045449,26	3060699,76	3077699,76	3077699,76	3077699,76	3077699,761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	262,9459	262,9769	264,1084	265,4463	265,4463	265,4463	265,4463
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	3589	18374,7475	17000	0	0	0	6132
		0,1553	1,2346	1,3379	0	0	0	0,35
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	3464	3124,24242	0	0	0	0	0
		0,1243	0,1031	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	125	15250,5051	17000	0	0	0	6132
		0,031	1,1315	1,3379	0	0	0	0,35
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	3262568,323	3280943,07	3297943,07	3297943,07	3297943,07	3297943,07	3304075,071
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	281,89575	283,13035	284,46825	284,46825	284,46825	284,46825	284,81825
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	23344	23344	23344	23344	23344	23344	23344
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905	0,49905
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	193775,0667	196899,309	196899,309	196899,309	196899,309	196899,309	196899,3091
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,4198	18,5229	18,5229	18,5229	18,5229	18,5229	18,5229
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	3045449,256	3060699,76	3077699,76	3077699,76	3077699,76	3077699,76	3083831,761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	262,9769	264,1084	265,4463	265,4463	265,4463	265,4463	265,7963

Таблица 1.41. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 11-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	531817,1867	533298,187	533298,187	533298,187	533298,187	533298,187	533298,1867
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	32,9395	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	17794	17794	17794	17794	17794	17794	17794
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	45707	45707	45707	45707	45707	45707	45707
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	468316,1867	469797,187	469797,187	469797,187	469797,187	469797,187	469797,1867
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	32,9395	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	1481	0	0	0	0	0	0
		0,03888	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	1481	0	0	0	0	0	0
		0,03888	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	533298,1867	533298,187	533298,187	533298,187	533298,187	533298,187	533298,1867
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	17794	17794	17794	17794	17794	17794	17794
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	45707	45707	45707	45707	45707	45707	45707
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	469797,1867	469797,187	469797,187	469797,187	469797,187	469797,187	469797,1867
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838	32,97838

Таблица 1.42. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	348033	348033	348033	348033	348033	348033	348033
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	14761	14761	14761	14761	14761	14761	14761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	333272	333272	333272	333272	333272	333272	333272
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	348033	348033	348033	348033	348033	348033	348033
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342	17,7342
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	14761	14761	14761	14761	14761	14761	14761
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064	0,8064
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	333272	333272	333272	333272	333272	333272	333272
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278	16,9278

Таблица 1.43. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-2

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	231402	229843	253767	253767	256486	256486	256347
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,510249	18,344689	19,718469	19,718469	19,935439	19,935439	19,921259
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	67308	65749	62153	62153	61672	61672	61533
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	7,060612	6,895052	6,504092	6,504092	6,454962	6,454962	6,440782
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	22153	22153	38040	38040	41240	41240	41240
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,090327	2,090327	3,407067	3,407067	3,673167	3,673167	3,673167
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	141941	141941	153574	153574	153574	153574	153574
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,35931	9,35931	9,80731	9,80731	9,80731	9,80731	9,80731
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	27520	0	3200	0	0	0
		0	1,76474	0	0,2661	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	15887	0	3200	0	0	0
		0	1,31674	0	0,2661	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	11633	0	0	0	0	0
		0	0,448	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-1559	-3596	0	-481	0	-139	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,16556	-0,39096	0	-0,04913	0	-0,01418	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-1559	-3596	0	-481	0	-139	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,16556	-0,39096	0	-0,04913	0	-0,01418	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	229843	253767	253767	256486	256486	256347	256347
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	18,344689	19,718469	19,718469	19,935439	19,935439	19,921259	19,921259
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	65749	62153	62153	61672	61672	61533	61533
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	6,895052	6,504092	6,504092	6,454962	6,454962	6,440782	6,440782
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	22153	38040	38040	41240	41240	41240	41240
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,090327	3,407067	3,407067	3,673167	3,673167	3,673167	3,673167
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	141941	153574	153574	153574	153574	153574	153574
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	9,35931	9,80731	9,80731	9,80731	9,80731	9,80731	9,80731

Таблица 1.44. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 12-3

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	79402	79402	79402	79402	79402	79402	79402
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59	260162,59
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149	22,7149
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32	126463,32
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977	12,977
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27	54297,27
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985	5,6985
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	79402	79402	79402	79402	79402	79402	79402
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394	4,0394

Таблица 1.45. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 13-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	174519,2	174479,2	187346,2	187510,2	186790,2	186081,2	183913,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	15,699117	15,693077	16,563968	16,550151	16,427028	16,353116	16,139927
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	79440	79400	91371	91535	90815	90106	87938
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,585936	8,579896	9,373987	9,36017	9,237047	9,163135	8,949946
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	40552	40552	41448	41448	41448	41448	41448
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,665504	3,665504	3,742304	3,742304	3,742304	3,742304	3,742304
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	14036	876	0	0	0	0
		0	0,99287	0,06108	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	13140	876	0	0	0	0
		0	0,91607	0,06108	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	896	0	0	0	0	0
		0	0,0768	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-40	-1169	-712	-720	-709	-2168	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,00604	-0,121979	-0,074897	-0,123123	-0,073912	-0,213189	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-40	-1169	-712	-720	-709	-2168	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-0,00604	-0,121979	-0,074897	-0,123123	-0,073912	-0,213189	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	174479,2	187346,2	187510,2	186790,2	186081,2	183913,2	183913,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	15,693077	16,563968	16,550151	16,427028	16,353116	16,139927	16,139927
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	79400	91371	91535	90815	90106	87938	87938
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	8,579896	9,373987	9,36017	9,237047	9,163135	8,949946	8,949946
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2	54527,2
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677	3,447677
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	40552	41448	41448	41448	41448	41448	41448
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,665504	3,742304	3,742304	3,742304	3,742304	3,742304	3,742304



Таблица 1.46. Характеристики застройки и тепловой нагрузки по элементу территориального планирования 14-1

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	224837	224837	224837	224837	224837	224837	224837
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	134922	134922	134922	134922	134922	134922	134922
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	30810	30810	30810	30810	30810	30810	30810
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	59105	59105	59105	59105	59105	59105	59105
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367
Планируемый прирост, в т.ч.:	Планируемый прирост, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	- жилой фонд	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	224837	224837	224837	224837	224837	224837	224837
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431	20,9431
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	134922	134922	134922	134922	134922	134922	134922
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	30810	30810	30810	30810	30810	30810	30810
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524	2,9524
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	59105	59105	59105	59105	59105	59105	59105
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367	3,1367

Таблица 1.47. Характеристики застройки и тепловой нагрузки в целом по городу

Параметр		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2033
Показатели на начало рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	56295996,95	57280689,4	58346846,6	59326847,5	60016907,5	61005416	64278172,71
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4585,989035	4655,27811	4718,60526	4783,02883	4834,37527	4884,08642	5008,11583
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	31248782,22	31994326,2	32760614,8	33491603,8	33973457,8	34656274,8	37614061,48
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2484,634036	2522,5623	2557,92586	2594,20855	2617,53044	2644,6861	2750,075669
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	12452563,66	12657975,1	12917717,1	13138984,1	13347190,1	13650562,1	13977206,15
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1056,059847	1083,03258	1108,36807	1130,07069	1158,09525	1179,46074	1199,175478
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	12594651,07	12628388,1	12668514,6	12696259,6	12696259,6	12698579,1	12686905,08
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1045,295152	1049,68323	1052,31133	1058,74958	1058,74958	1059,93958	1058,864682
Ожидаемая перспектива, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	1000299,413	1088782,2	986400,963	702895	1005180,5	3301550,69	2867009
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	70,853621	65,621726	65,115953	52,6613329	51,37485	126,96456	103,8551
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	761151	788913,613	737388,963	494689	699489	2974154,69	2156514
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	39,49280957	37,658136	36,975083	24,6367729	28,81936	107,19952	64,4956
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	205411,4128	259742,079	221267	208206	303372	327396	704363
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	26,97273143	25,33549	21,70262	28,02456	21,36549	19,76504	39,0095
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	33737	40126,5051	27745	0	2319,50067	0	6132
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4,38808	2,6281	6,43825	0	1,19	0	0,35
Планируемые снятие, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	-15607	-22625	-6400	-12835	-16672	-28794	-3208
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-1,564548	-2,294573	-0,692389	-1,314892	-1,663699	-2,935147	-0,4006
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	-15607	-22625	-6400	-12835	-16672	-16368	-3190
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	-1,564548	-2,294573	-0,692389	-1,314892	-1,663699	-1,809947	-0,3982
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-752	-18
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-0,0503	-0,0024
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	-11674	0
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	0	0	0	0	0	-1,0749	0
Показатели на конец рассматриваемого периода, в т.ч.:	Площадь, м <sup>2</sup>	57280689,36	58346846,6	59326847,5	60016907,5	61005416	64278172,7	67141973,71
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	4655,278108	4718,60526	4783,02883	4834,37527	4884,08642	5008,11583	5111,57033
- жилой фонд	Площадь, м <sup>2</sup>	31994326,22	32760614,8	33491603,8	33973457,8	34656274,8	37614061,5	39767385,48
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	2522,562298	2557,92586	2594,20855	2617,53044	2644,6861	2750,07567	2814,173069
- нежилой фонд (объекты общественно - делового назначения и соцкультбыта)	Площадь, м <sup>2</sup>	12657975,07	12917717,1	13138984,1	13347190,1	13650562,1	13977206,1	14681551,15
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1083,032578	1108,36807	1130,07069	1158,09525	1179,46074	1199,17548	1238,182578
- нежилой фонд (объекты производственного (промышленного) назначения)	Площадь, м <sup>2</sup>	12628388,07	12668514,6	12696259,6	12696259,6	12698579,1	12686905,1	12693037,08
	Тепловая нагрузка (при среднем ГВС), Гкал/ч	1049,683232	1052,31133	1058,74958	1058,74958	1059,93958	1058,86468	1059,214682